



**МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46

Генеральному директору  
ООО «Поток-Трубная компания»  
Лукьянову В.В.

а/я 152, г. Уфа,  
Республика Башкортостан,  
450059

15 АЕН 2021 № УБ-19-1952

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении  
стандарта организации

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы стандарт организации стандарт организации ООО «Поток-Трубная компания» «Проектирование, монтаж и эксплуатация пожаростойких пластиковых трубопроводов ПОТОК-FIREPROFF в установках пожаротушения (СТО №2/21)» (далее – стандарт), рассмотрен.

Изучен протокол испытаний ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 2204/2.1-2021, содержащий положительное заключение Института.

В соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007, регистрационный № 9205, Департамент согласовывает и регистрирует Стандарт в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 31-21».

Требования действующих норм и правил, не отраженные в Стандарте, должны выполняться в полном объеме.

070146



С момента утверждения Стандарта в установленном порядке, стандарт организации СТО № 1/21 утрачивает силу.

Приложение: стандарт, прошнурованный и заверенный штампом  
«Согласовано письмом ДНПР МЧС России» на 78 л., в 1 экз.

Заместитель директора  
Департамента надзорной  
деятельности и профилактической работы



А.А. Макеев